






VAI ES IEVĒROJU PAMATA UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMUS SAVĀ MĀJOKLĪ?

-  Mājoklī – dzīvoklī/ privātmājā – ir uzstādīts vismaz viens **autonoms dūmu detektors katrā stāvā** vai mājoklis ir aprīkots ar ugunsdrošības signalizāciju, kas pieslēgta atbildīgajam dienestam
-  Mājoklī – privātmājā – ir **ugunsdzēsamais aparāts** (derīgs, dzēstspēja - vismaz 21A 113B)
-  Mājokļa – dzīvokļa – telpā, kurā izvietots gāzes apkures aparāts, dabīgās ventilācijas kanālam nav pievienots mehāniskās ventilācijas iekārta (piemēram, virtuves nosūcējs)

Apkures un ventilācijas sistēma



Privātmājās cietā kurināmā apkures iekārtas, tās dūmvadu un dabīgās ventilācija kanālu tīrīšanu var veikt pats īpašnieks vai īrnieks. Visos citos gadījumos tīrīšanu var veikt tikai sertificēts speciālists.

Tomēr, ņemot vērā, ka apkures iekārtu un dūmvadu tīrīšanas darbam ir nepieciešamas speciālas zināšanas un inventārs, ieteicams vienmēr saukt apmācītu vai sertificētu skursteņslauķi.

Tehniskā stāvokļa pārbaudi un novērtēšanu var veikt tikai sertificēts speciālists.

Tīrīšanas un tehniskā stāvokļa obligātais pārbaūžu biežums atkarībā no apkures iekārtas veida

Apkures iekārtas veids	Tīrīšana		Tehniskā stāvokļa pārbaude	
	IEKĀRTA	DŪMVADS	IEKĀRTA	DŪMVADS
Ilgdedzes cietā kurināmā	2x gadā: - pirms apkures sezonas - apkures sezonas laikā		1x 5 gados	
Cietā kurināmā	1x gadā pirms apkures sezonas		1x 5 gados	
Šķidrā kurināmā	1x gadā pirms apkures sezonas	Ķieģeļu dūmvadu bez oderējuma – 1x gadā Citus – 1x 2 gados	1x 5 gados	Ķieģeļu dūmvadu bez oderējuma – 1x gadā Citus – 1x 2 gados
Gāzes	1x gadā	Ķieģeļu dūmvadu bez oderējuma – 1x gadā Citus – 1x 2 gados	1x gadā	Ķieģeļu dūmvadu bez oderējuma – 1x gadā Citus – 1x 2 gados

Dabīgās un mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaude un tīrīšana tiek veikta vienu reizi 5 gados, izņemot mājokļus, kuros ir gāzes apkure – tur dabīgās ventilācijas tehniskā stāvokļa pārbaude tiek veikta ne retāk kā reizi 3 gados.

Elektroinstalācijas



Gan elektroinstalācijas pārbaudi, gan elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru var veikt atbilstoši tam kvalificēta persona.

Pārbaudes ir jāveic gan privātmājās, gan daudzdzīvokļu koplietošanas daļās un pašos dzīvokļos.

Elektroinstalāciju pārbaude ir jāveic vienu reizi 10 gados.

Šis ir informatīvs materiāls, detalizētāku informāciju par ugunsdrošības noteikumiem lasiet šeit:

<https://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdroshibas-noteikumi>